

Odpowiedź

Pytanie 1

Średnice przewodów dobrano zgodnie z:

- woda - PN-92/B-01706
- ks - PN-92/B-01707
- c.o. literatura fachowa

Pytanie 2

Nr pomieszczenia	Wielkość grzejnika	Ilość
PARTER		
01/1	22KV/600/0.80	2
01/2	22KV/600/0.72	2
01/3	22KV/600/0.52	2
01/4	22KV/600/0.60	2
01/5	22KV/600/0.60	2
01/6	22KV/600/0.80	2
01/7	-	-
01/8	22KV/600/0.80	1
01/9	22KV/600/0.60	1
01/10	22KV/600/1.00	1
01/11	11KV/600/0.60	1
01/12	22KV/600/0.52	1
PPIETRO		
02/1	22KV/600/0.52	2
02/2	-	-
02/3	11KV/600/0.40	1
02/4	22KV/600/0.40	1