

| | | |
|------|---------------|---|
| 02/5 | 11KV/600/0.40 | 1 |
| 02/6 | | |
| 02/7 | 22KV/600/0.52 | 2 |
| 02/8 | 22KV/600/0.60 | 2 |
| 02/9 | 22KV/600/0.72 | 1 |

Pytanie 3, 4, 5, 6

Dla potrzeb przetargu należy przyjąć katalogowe rozwiązania standardowe zgodne z parametrami określonymi na rysunkach, w opisie technicznym lub innych materiałach przetargu

Pytanie 7

Przewiduje się jeden wpust podłogowy dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej - w pom. porządkowym

Pytanie 8


Kurtyna powietrzna typu AD 215 E05, długość 153cm, elektryczna o mocy 4,5kW, 400V

Pytanie 9

Tak - dla potrzeb przetargu należy przyjąć katalogowe rozwiązania standardowe zgodne z parametrami określonymi na rysunkach, w opisie technicznym lub innych materiałach przetargu

Pytanie 10

Nie - przegroda mobilna nie wchodzi w zakres zamówienia.

DYREKTOR

Bożena Sikora